

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02637**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1874728**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения заявителя)

ЗАО «Источник Плюс»
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.
ОГРН 1022200557620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

ЗАО «Источник Плюс»
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-70-40, тел. (3854) 30-70-39.
ОГРН 1022200557620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Модули порошкового пожаротушения моделей: МПП(Н)-10-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Т)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т1)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр2)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-10-И-ГЭ-У2,
ТУ 4854-012-54572789-06 с изм. 5.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5433

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 12115 от 22.01.2014,
№ 9249 от 26.08.2009 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
№ ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13067 от 11.12.2013
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.01.2014 по 24.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Тумаков