

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.01179
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644275
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ЗАО «Источник Плюс»
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
Тел/факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ЗАО «Источник Плюс»
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
Тел/факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Модули порошкового пожаротушения:
потолочного крепления моделей:
МПП(Н)-2,7(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2,7(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-С)-2,7(н)-И-ГЭ-У2;
настенного крепления моделей:
МПП(Н)-2,7(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2,7(н)-И-ГЭ-У2,
ТУ 4854-020-54572789-10
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

ГОСТ Р 53286-2009

«Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10489 от 02.03.2011 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11738 от 17.02.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.03.2011 по 10.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

 **В.В. Яшин**

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

 **В.А. Тумаков**